



# VÝUSTNÍ OBJEKT

## ŘEZ A - A'




## POHLED P



POZNÁMKA.  
VIDITELNÉ PLOCHY BETONU OBLOŽIT LOMOVÝM KAMENEM  
NA MC 100 S VYSPÁROVÁNÍM  
VÝUSTNÍ OBJEKT JE ŘEŠEN S PŘESAHEM A ZPĚTNOU KLAPKOU  
PROTI ZAPLAVENÍ ČOV PŘI STOLETÉ VODĚ  
VÝSTAVBA BUDE PROVÁDĚNA POD OCHRANOU  
TABULOVÉ JÍLOVÉ STĚNY

## PŮDORYS



**INGVAMA**

*inženýrská a projektová spol. s r.o.*

Vedoucí projektant	Ing Václav Mach		
Projektant objektu	Ing Václav Mach		
Vypracoval	Edita Halmáš		
Investor	Obec Újezd u Plánice, Újezd 25, 339 01 Klatovy	Stupeň	D (UR+SP)
Obec - kraj	Újezd u Plánice, p.obec Klatovy, Plzeňský kraj	Datum	11/2021
Stavba - objekt	<b>Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd u Plánice D.3 Splašková kanalizace</b>	Číslo zakázky	
		Počet A <sub>4</sub>	
		Měřítko	1 : 25
Obsah	<b>VÝUSTNÍ OBJEKT</b>	Číslo přílohy	<b>D 3.10</b>