



LEGENDA

- Q100
- AKTIVNÍ ZÓNA

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- - - TEL. VEDENÍ
- - - TEL. VEDENÍ (VZDUCH)
- - - KANALIZACE JEDNOTNÁ
- - - NN KABEL
- - - NN KABEL (VZDUCH)
- - - VN KABEL
- - - VN KABEL (VZDUCH)
- - - DEMONTÁŽ ELEKTRO (PROJEKT ELE)
- - - MONTÁŽ ELEKTRO (PROJEKT ELE)

NAVRŽENÉ SÍŤE

- - - NAVRŽENÝ VODOVOD
- - - NAVRŽENÝ VÝTLAK VODOVODU
- - - ODVODNĚNÍ VODOJEMU
- - - ELEKTRO KABEL
- - - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (SAMOSTATNÁ PD)
- - - TLAKOVÁ KANALIZACE (SAMOSTATNÁ PD)
- - - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY (SAMOSTATNÁ PD)
- - - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (SAMOSTATNÁ PD)

**VODOVODNÍ ŘAD "1" - Aqualine RC Robust PE**  
**- DN 80 - 90x8,2mm - DELKA 310,61 m**  
**- DN 100 - 110x10mm - DELKA 639,23 m**

**ODVODNĚNÍ VODOJEMU PVC KG ŠN10 DN150 - CELKOVÁ DELKA 197,7 m**  
**VODOVODNÍ ŘAD "1" - Aqualine RC Robust PE**  
**- DN 80 - 90x8,2mm - DELKA 310,61 m**  
**- DN 100 - 110x10mm - DELKA 632,23 m**  
**ELEKTRO KABEL - CELKOVÁ DELKA 215m**

ROZVADEČ VODOJEMU - JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VODOJEMU

ELEKTROMĚROVÝ ROZVADEČ (RE) S HLAVNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇÍ (HDS) VE SPOLEČNÉM PILÍŘI - JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 3x25A

NAPÁJECÍ (AVKY 4J 3S) A OVLÁDACÍ (CYKY 12J 2,5) KABEL DO VRTU DELKA CCA 565m

<b>INGVAMA</b> inženýrská a projektová spol. s r.o.	
Vedoucí projektant	Ing Václav Mach
Projektant objektu	Ing Václav Mach
Vypracoval	Zdeněk Valenta
Investor	Obec Újezd u Plánice, Újezd č.25, 33901 Klatovy
Obec - kraj	Újezd u Plánice, pověř.obec Klatovy, Plzeňský kraj
Stavba - objekt	<b>Vystrojení vrtu, vodojem a vodovod v obci Újezd u Plánice</b>
Obsah	<b>KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES-část d</b>
Stupeň	D(UR+SP)
Datum	11/2021
Číslo zakázky	
Počet A.	
Měřítko	1 : 500
Číslo přílohy	<b>C.3.d</b>